

STUDIO TECNICO
ing. FORTINI SANDRO
 Solino del Lago (BS), via Castellana n°26
 Tel. 0365-503611
 email: fortini@inwind.it
 pec: fortini@pec.it

Committente Amministrazione Comunale di Muscoline

Comune di MUSCOLINE Provincia di BRESCIA

Progetto di **PREGETTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII**

Escavati situati:



PLANIMETRIA CON QUADRO FESSURATIVO

Data	aprile 2019	Tipologia	Tecnica architettonica
App.			
Scala	1:100 e VARIE		


2/2

LAVORI SOTTO LE RESPONSABILITÀ DEL TECNICO PROGETTISTA E DEL TECNICO RESPONSABILE DEL CANTIERE

ALLEGATO L



RILIEVO DELLO STATO FESSURATIVO



LEGENDA

- FESSURA PERPENDICOLARE ALLO SVILUPPO DELL'ARCO
- FESSURA PARALLELA ALLO SVILUPPO DELL'ARCO
- FESSURA ESTERNA SU MURATURA FERME TRALE

TABELLA MISURE INTERNE		TABELLA MISURE ESTERNE	
NUMERO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI FESSURA (prospetto da habit. prospetto di Marfino)	NUMERO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI FESSURA (prospetto da habit. prospetto di Marfino)
1	24,4 cm. Fessura nel soffitto.	19	250,0 cm. Fessura verticale con disassamento tra forchioni.
2	8,36 m. Fessura nel soffitto. In corrispondenza della base del forchione.	21	18,36 m. Contropilastro interno.
3	da 10,70 a 13,50 m. Fessura nel soffitto. In corrispondenza della base del forchione.	22	19,10 m. Zona tra forchione ed arco.
4	14,00 m. Fessura nel soffitto. In corrispondenza della base del forchione.	23	da 27,30 a 28,90 m. Fessura verticale di piccole entità.
5	da 14,00 a 16,00 m. Fessura nel soffitto. In corrispondenza della base del forchione.	24	43,50 m. Fessura nel pavimento.
6	18,10 m. Fessura nel soffitto.		
7	21,00 m. Fessura nel soffitto.		
8	22,50 m. Fessura nel soffitto.		
9	24,40 m. Fessura nel soffitto. In corrispondenza della base del forchione.		
10	26,10 m. Fessura nel soffitto.		
11	28,00 m. Fessura nel soffitto.		
12	30,00 m. Fessura nel soffitto.		
13	32,00 m. Fessura nel soffitto.		
14	34,50 m. Fessura nel soffitto.		
15	37,00 m. Fessura nel soffitto.		
16	40,40 m. Fessura nel soffitto.		
17	41,60 m. Fessura nel soffitto con formazione di spaccatura tra i forchioni.		
18	44,00 m. Fessura nel pavimento.		